



MOSTEN 18  
9160 LOKEREN  
BELGIUM  
[www.dsplastics.be](http://www.dsplastics.be)

## PRESTATIEVERKLARING (POD)

Unieke identificatie code : **DSB2000 & RH2000 Septic Tank**

Beoogd gebruik van het product:

NBN EN 12566-1/A1 Kleinschalige waterzuiveringstations tot 50IE  
- Deel 1: Geprefabriceerde Septische Putten.

Systeem beoordeling volgens geharmoniseerde norm EN 12566-1.

Test uitgevoerd door :

PIA GMBH: Prüfinstitut für Abwassertechnik NB 1739.  
Hergerrather weg  
52074 Aachen  
Dipl.-Ing Daniel Verschitz  
(Testing Engineer)

TEST	RESULT
Water test	Passed
Material	PE ( polyethylene)
Structural integrity	Passed
Hydraulic Efficiency	98,41%
Nominal Capacity tests	2m <sup>3</sup>

Ondertekend:  
DSPLASTICS BV